



VKF Anerkennung Nr. 31178

Inhaber /-in
Microshield AG
Esenstrasse 139
9443 Widnau
Schweiz

Hersteller /-in
Microshield AG
9443 Widnau
Schweiz

Gruppe 121 - Platten

Produkt MICROBOARD® MBSPWR

Beschreibung Magnesiumoxid Platte mit Glasflocken (RD=955kg/m³), D=3-50mm

Anwendung RF1

Unterlagen DBI, Hvidovre: Prüfbericht 'PFA11348A' (04.12.2019), Prüfbericht 'PFA11348B' (04.12.2019), Klassifizierungsbericht 'PCA10603A' (22.01.2020)

Prüfbestimmungen EN 13823; EN ISO 1716

Beurteilung Klassifizierung A1

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 01.07.2020
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Reconnaissance AEAJ N° 31178

Titulaire

Microshield AG
Esenstrasse 139
9443 Widnau
Schweiz

Fabricant

Microshield AG
9443 Widnau
Schweiz

Groupe

121 - Plaques

Produit

MICROBOARD® MBSPWR

Description

Plaque d'oxyde de magnésium avec des flocons de verre (PS=955kg/m³), E=3-50mm

Utilisation

RF1

Documentation

DBI, Hvidovre: Rapport d'essai 'PFA11348A' (04.12.2019), Rapport d'essai 'PFA11348B' (04.12.2019), Rapport de classification 'PCA10603A' (22.01.2020)

Conditions d'essai

EN 13823; EN ISO 1716

Appréciation

Classification A1

Durée de validité

31.12.2025

Date d'édition

01.07.2020

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo